

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-УА.АБ03.В.00123

ЗАЯВИТЕЛЬ

Частное предприятие «АРТОН»
Украина, 58029, г. Черновцы, проспект Незалежности, 106
тел.: +38 (0372) 584-373, факс: +38 (0372) 584-393

№ 0005342

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Частное предприятие «АРТОН»
Украина, 58029, г. Черновцы, проспект Незалежности, 106
тел.: +38 (0372) 584-373, факс: +38 (0372) 584-393

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»,
119285, РОССИЯ, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6, ОГРН 5147746027424,
аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ03 выдан 25.06.2015 г. Федеральной службой по аккредитации
(дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.06.2015 г.), тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные
(см. Приложение)
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 43 7110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
(в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015
№ 234-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
ст. 101, 103

(см. Приложение)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 69 ПБ-16 от 20.09.2016 г., № 40 ПБ ЭМС-16 от 20.09.2016 г.,
ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21ЖЭ01 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ ST.УА.0004.Р397022 от 08.10.2015 г., выдан ОС ООО «Технологии нового качества»,
Рег. № РОСС RU.11377.04ИБГО

СПОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.09.2016 по 20.09.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.И.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

М.А. Сметанин
инициалы, фамилия

Д.А. Сидоренко
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-УА.АБ03.В.00123

(обязательная сертификация)

№ 0005540

№ п/п	Наименование продукции	Технические условия	Код ОКП, код ТН ВЭД ТС
1	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные серии АРТОН-ИПД-3 типоразмеров: ИП 212-07 (АРТОН-ИПД-3.1МТ), ИП 212-08 (АРТОН-ИПД-3.1МК) ИП 212-09 (АРТОН-ИПД-3.2НР) ИП 212-10 (АРТОН-ИПД-3.2НЗ)	МЦИ 425232.013 ТУ	43 7113 8531 10 300 0
2	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный автономный ИП 212-06 (АРТОН-ИПД-3.4М)	МЦИ 425237.003 ТУ	43 7113 8531 10 300 0
3	Извещатели пожарные комбинированные (тепловые-дымовые) ИП 212/101-03-А2 (АРТОН-ИПК-3.3), ИП 212/101-05-А2 (АРТОН-ИПК-3.5)	МЦИ 425228.002 ТУ МЦИ 425228.003 ТУ	43 7110 8531 10 300 0

Национальный стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. N 1028-ст).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

М.А. Сметанин

инициалы, фамилия

Д.А. Сидоренко

инициалы, фамилия